

Označení vodiče	druh vodiče	průřez (mm ²)	délka (m)	spojuje		Popis vývodu
				zařízení	zařízení	
WL1BF1	CMSM	3x1,5	25	1RM	1BF1	Průtokoměr v přivaděči - napájení
WS1BF1	CMFM	4x1	30	1RM	1BF1	Průtokoměr - signály
WS1BP1	CMFM	2x1	30	1RM	1BP1	Tlak v přivaděči vody
WS1BP2	CMFM	2x1	25	1RM	1BP2	Tlak za turbínou
WS1BL1	CMFM	2x1	25	1RM	1BL1	Hladina levé komory
WS1BL2	CMFM	2x1	25	1RM	1BL2	Hladina pravé komory
WS1SL1	CMFM	2x1	35	1RM	1SL1	Zaplavení suterénu
WL1BQ1	CMSM	3x1,5	45	1RM	1BQ1	Detektor chloru - napájení
WS1BQ1	CMFM	5x1	45	1RM	1BQ1	Detektor chloru - signály
WS1BQ1.1	CMFM	4x1	15	1RM	1BQ1.1	Sonda chloru - chlorovna
WS1BQ1.2	CMFM	4x1	25	1RM	1BQ1.2	Sonda chloru - armaturní prostor
WL1HA1	CYKY-J	3x1,5	30	1RM	1HA1	Houkačka úniku chloru
WS1SP1	CMFM	2x1	45	1RM	1SP1	Tlakový spínač prázdné láhvechloru 1
WS1SP2	CMFM	2x1	45	1RM	1SP2	Tlakový spínač prázdné láhvechloru 2
WS1BT1	CMFM	4x1	30	1RM	1BT1	Prostorový snímač teploty
WS1BT2	CMFM	4x1	45	1RM	1BT2	Prostorový snímač teploty - chlorovna
WSHDO	JYTY	4x1	80	RST	HDO	Signál HDO ČEZ Distribuce a.s. 0 a 100%