

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

VODING HRANICE, spol. s r.o.  
Zborovská 583  
75301 Hranice

Značka: 9773/V025439/2024/BE  
ID stavby: 021714

Ostrava, dne: 16.10.2024

Věc: **MVE VDJ Krmelín, parc.č. 925/2, k.ú. Krmelín**  
*Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)*  
Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Součástí žádosti byla i žádost o poskytnutí digitálních dat ve vyznačené lokalitě. Tato data byla již poslána na uvedený email včetně tras a profilů kanalizačních řadů včetně hloubek uložení.

#### **Popis stavby:**

Předložená PD řeší instalaci malé vodní elektrárny (MVE). Jedná se o stávající objekt vodojemu Krmelín, jehož součástí je přítoková armaturní komora, ve kterém bude umístěno soustrojí MVE.  
Účelem stavby MVE je využití energie vody v přivaděči pro výrobu elektrické energie.  
Součástí stavby bude výměna zemního napájecího kabelu ve stávající trase chráničky – CYKY-J 4x70.  
Dále dojde k úpravě stávající trafostanice – bude provedena výměna elektroměru a doplnění HDO.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace stavby v k. ú. Krmelín, **dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodním řadem DN 150 GGG (odběr obec Krmelín), areálovými rozvody vody, s areálovým potrubím odpadních vod, s potrubím odpadních vod DN 1000 vedoucím do výústního objektu a s přivaděči pitné vody DN 1200 O PK Bílov-Krmelín-Bělá, DN 400 GGG Chlebovice-Staříč-Bělá a DN 800 O Bruzovice-Krmelín, dále odběr vody Biocel, OVak (DN 800 a DN 1200) – viz orientační zákres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).**

S výše uvedenou stavbou **souhlasíme**, za níže uvedených podmínek.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením prací nutno požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek., tel. č.: 558 402 143, 558 402 128, OOV – středisko OOV Sviadnov, tel. č.: 558441051, OOV – středisko OOV Krásné Pole, tel. č.: 596942023).
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační šachty včetně přípojkových.
- **Požadujeme** účast kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. na výrobních výborech dané stavby.
- **Požadujeme** akceptovat závěry z výrobních výborů.

Značka: 9773/V025439/2024/BE

- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 800 292 300.

Platnost tohoto stanoviska je **1 rok**.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 24

  
Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.