



PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1 : 50



ULOŽENÍ KABELŮ DO NEREZOVÝCH KABELOVÝCH DRÁTOVÝCH ŽLABŮ
PLASTOVÝCH LIŠŤ A K JEDNOTLIVÝM POHONŮM V KABELOVÉ CHRÁŇIČE

Rozvodná soustava 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ED.3
NN - automatickým odpojením od zdroje,
obvody MAR a ASŘ malým napětím SELV
doplňková ochrana izolací, pospojováním a proudovými chrániči

Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce musí mít minimální průřez 6 mm² Cu.
Ochranné vodiče pro doplňující pospojování použít minimálně ½ průřez ochranného vodiče
připojeného k neživé části elektrického zařízení.
Minimální průřez 2,5 mm² Cu pokud je vodič chráněn před mechanickým poškozením a minimálně 4 mm² Cu
pokud vodič není chráněn před mechanickým poškozením.

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK	STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK	MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE		
KRESLIL:	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
AKCE:		ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
MVE PK BRUZOVICE		STUPEŇ	DPS
		DATUM	03/2024
		MĚŘITKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.1.3.2 MOTORICKÁ INSTALACE A MAR		1 : 50	D.1.3.2.4
DISPOZICE PŘÍZEMÍ			