




Číslo výkresu	Číslo	Ozna	Délka	Rozměry výkopů					Počet trub, cháníček uložených vedle sebe	Světlost trub nebo chrániček	Způsob chránění kabelu ve výkopu	Poznámka
	čení	trasy	trasy									
	řezu	trasy	[m]	V1	V2	R1	R2	M1				
D.2.3.3	viz příloha D.2.3.3	1	13	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	mez vedle cesty, souběh v VN vrchním vedením ČEZ, práce v ochr. prostoru ČEZ
		2	1	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	křížení olplocení areálu OK Bruzovice, souběh v VN vrchním vedením ČEZ, práce v ochr. prostoru ČEZ
		3	6	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	areál PK Bruzovice, travnatá plocha, práce v ochr. prostoru ČEZ
		4	2	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	areál PK Bruzovice, travnatá plocha, křížení kabelu NN v majetku SmVaK, práce v ochr. prostoru ČEZ
		5	9	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	areál PK Bruzovice, travnatá plocha, práce v ochr. prostoru ČEZ
		6	4	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	areál PK Bruzovice, travnatá plocha, křížení kabelu NN a vodovodního potrubí v majetku Svak, práce v ochr. prostoru ČEZ
		4	11	100		50			3x Kopoflex KF09075		fólie	areál PK Bruzovice, travnatá plocha, vstup kabelů do trafostanice

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK 		STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.			
ZODP. PROJ.: M. VOMASTEK		MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE			
KRESLIL: 		KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			
AKCE:				ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
MVE PK BRUZOVICE				STUPEŇ	DPS
				DATUM	03/2024
				MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO:
PŘÍLOHA: D.2.3 PŘÍPOJKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ				D.2.3.5	
PROFILY A VYSTROJENÍ KABELOVÉ TRASY					