


PŘÍTOK KOMORA 4



LEGENDA:

Rozvaděč - typ: **Kovová skříň, s4E**stava Spacial,
včetně příslušenství

Krytí (při uzavřeném víku) **IP 54**

Šířka: **1000 mm**

Výška: **2200 mm**

Hloubka: **800 mm**

Podstavce: **200 mm**

Vývody: **spodem / horem**

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: **3PEN~50Hz 400/230V TNC-S**


NAPĚTÍ MĚŘÍCÍCH OKRUHŮ: **24V DC**

NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ SERIOVÉHO ROZHRANÍ: **5V DC**

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:

- ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- NAPĚTÍM SELV
- POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:
ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ V ROZVADĚČI JE POUZE ORIENTAČNÍ
SIGNALIZAČNÍ KABELY OD ZAŘÍZENÍ UKONČIT NA SVORKÁCH PRO MAR A ASŘ

HIP: ING. MIROSLAV TOMEK <i>Tomek</i>	STAVEBNÍK: SmVaK OSTRAVA, a.s.		
ZODP. PROJ.: ING. M. TOMEK	MÍSTO (OBEC): k.ú. BRUZOVICE		
KR4ESLIL:	KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		
AKCE: MVE PK BRUZOVICE		ZAK. ČÍSLO	13 1248/1
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	03/2024
		LISTŮ:	VÝKR4ES ČÍSLO:
		PŘÍLOHA: D.1.3.2 MOTORICKÁ INSTALACE A MAR	
ROZVADĚČ 1RM			

