

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel:

**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**

Se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 45193665

ID: A24A1D1108

Veřejná zakázka:

**„Dodávka kanalizačního mechanismu CASK s recyklací“**

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. I ze dne 30.4.2025

Žádost č. 1 ze dne 29.4.2025:

V technické specifikaci je požadováno vyprazdňování kalové komory výsuvným pístem. Je tato varianta vyprazdňování jediná možná, nebo je možné nabídnout vyprazdňování kalové cisterny sklápěním?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že musí trvat na požadavku vyprazdňování výsuvným pístem, jiná varianta není přípustná s ohledem na podmínky likvidace kalu na skládkách našich odběratelů.

Dne 30. dubna 2025

.....  
Ing. Rudolf Stuchlý  
Vedoucí odboru logistiky