



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Z/2024/40697 - MVE VDJ Bludovice
ID zprávy: 1425798379
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 15.10.2024 v 13:04:38
Datum a čas doručení: 16.10.2024 v 6:33:27

Odesílatel: Centrální podací místo stavební správy (Ministerstvo pro místní rozvoj),
Staroměstské náměstí 932/6, Staré Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: kbt8xbr
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: R/2024/36943/2
Naše spisová značka: R/2024/36943
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Závazné stanovisko.pdf (121,4 kB)



Záměr: Z/2024/40697
Řízení: R/2024/36943
Č.j.: R/2024/36943/2

Dne: 15.10.2024

Úřad: Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 724/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
w8pai4f

Adresát:
VODING HRANICE, spol.
s r.o.
Zborovská 583
75301 Hranice

Vyřizuje: Patrik Gүнther
Tel: 596 397 267

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost stavebníka – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., /IČ 45193665/, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“), zastoupena prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsdou



představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva, v zastoupení na základě plné moci ze dne 10.10.2017, Voding Hranice, spol. s r.o., /IČ 42866456/, se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, zastoupená Bc. Radimem Žaloudkem, podanou dne 1.10.2024, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provádění stavby „MVE VDJ Bludovice“ umístěné na pozemku parc.č. st. 388, 58/2 v k.ú. Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro provádění stavby „MVE VDJ Bludovice“ umístěné na pozemku parc.č. st. 388, 58/2 v k.ú. Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice, stavebníka SmVaK Ostrava a.s.,

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 18 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb. se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č.5 vyhl.MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“)



Odůvodnění

Na základě žádosti investora SmVaK Ostrava a.s., v zastoupení Voding Hranice, spol. s r.o., /IČ 42866456/, se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, podané dne 1.10.2021, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provádění stavby „MVE VDJ Bludovice“ umístěné na pozemku parc.č. st. 388, 58/2 v k.ú. Prostřední Bludovice, obec Horní Bludovice, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace zpracována Voding Hranice, spol. s r.o., /IČ 42866456/, Hranice, řeší výstavbu malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“) ve stávajícím objektu vodojemu Bludovice (dále jen „VDJ Bludovice“) v k.ú. Prostřední Bludovice. VDJ Bludovice tvoří skupinu provozně propojených 4 komor železobetonových zemních vodojemů o celkové kapacitě objemu vody 32 000 m³. Objekt je součástí dálkových vodovodních přivaděčů pitné vody OOV, do vodojemu je voda přiváděna přivaděčem z PK Bruzovice. U stávajícího objektu vodojemu č.4 bude v podzemní části armaturní komory (na přítoku do vodojemu) nově osazena MVE za účelem využití hydro energetického potenciálu na přivaděči vody.

Výše uvedené podmínky směřují k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č.1 vyhl. č. 252/2004 Sb.

Laboratorní rozbory budou v souladu s § 4 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č.258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

Předložený návrh stavby „MVE VDJ Bludovice“ odpovídá, při respektování shora uvedených podmínek, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů.



Poučení

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
MUDr. Pavla Urbánková
dne 15.10.2024 12:49

.....
MUDr. PAVLA URBÁNKOVÁ