

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

VODING HRANICE, spol. s r.o.
Zborovská 583
75301 Hranice

Značka: 9773/V026485/2024/JO
ID stavby: 021769

Ostrava, dne: 24.10.2024

Věc: **MVE VDJ Bludovice parc. č. 58/2 k.ú. Prostřední Bludovice**
Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)
Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.: 9773/V025518/2024/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená PD řeší rekonstrukci trubicích tras a uzávěrů dopravy pitné vody stávající přítokové komory č. 4. Součástí projektu je také výměna opotřebovaného regulačního ventilu na přítokovém potrubí. Do stávající přítokové komory bude jako hlavní regulační prvek na přítoku vody osazeno soustrojí malé vodní elektrárny. Stavba bude provedena na parc. č. 58/2 a 388 k.ú. Prostřední Bludovice

Stavba je členěna na níže uvedené objekty a technická a technologická zařízení:

- D.1 Rekonstrukce přítokového objektu
 - D.1.1 Rekonstrukce přítokového objektu – stavební část
 - D.1.2 Rekonstrukce přítokového objektu – strojní část
 - D.1.3 Rekonstrukce přítokového objektu – elektrotechnická část
- D.2 Technologické vystrojení MVE
 - D.2.1 MVE VDJ Bludovice – strojní část
 - D.2.2 MVE VDJ Bludovice – elektrotechnická část

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace stavby v k. ú. Prostřední Bludovice, **dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodojemem – Bludovice – 4, vodovodními řady, kanalizačními řady, potrubím odpadní vody, napájecími kabely, sdělovacími kabely, elektrobodů a kalosvodem** – viz orientační zakres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Mapový podklad s orientačním průběhem sítí v digitální podobě byl žadateli zaslán elektronicky.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S výše uvedenou stavbou (dle předložené PD) **souhlasíme**, za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Zákes dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením prací nutno požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Havířov, tel. č.: 596 831 023, středisko OOV Svíadnov tel. č.: 558 441 051).
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek) a kanalizační šachty včetně přípojkových.

Značka: 9773/V026485/2024/JO

- **Požadujeme** účast kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s. na výrobních výborech dané stavby.
- **Požadujeme** akceptovat závěry z výrobních výborů.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 800 292 300.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.