

P.č.	Označení	Technologie	Parametr	Snímač	Rozsah	Popis	Typ	Poznámka	ETH	MoB	DI	DO	AI	AO
1	1BF1	Armaturní komora	Průtok	IP DN600	0-1000 l.s ⁻¹	Přítok na regulační plunžrový ventil		Stávající B-M			2		1	
2	1BF2	Armaturní komora	Průtok	IP DN500	0-700 l.s ⁻¹	Přítok na turbínu MVE		Krohne			2		1	
3	1BP1	Armaturní komora	Tlak	Tenzometr	1 MPa	Přivaděč		Stávající					1	
4	1BP2	Armaturní komora	Tlak	Tenzometr	1 MPa	Před turbínou							1	
5	1BP3	Armaturní komora	Tlak	Tenzometr	0,25 MPa	Za turbínou							1	
6	1SL1	Armaturní komora 4	Hladina	Kontaktní sonda	Limitní stav	Zaplavení armaturního prostoru					1			
7	1BT1	Armaturní komora 4	Teplota	Prostorový termostat	50°C / 4-20mA	Teplota vnitřního prostoru							1	
	CELKEM								0	0	5	0	6	0